



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району

ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail 11tond@22.mchs.gov.ru,
тел. 40-21-33, факс 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 299/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 131»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 15.11.2021 № 299 в период с
«17» ноября 2021 г. по «24» ноября 2021 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому
району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю Вдовин Алексей Викторович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий ТЭП Редь-
кина Инна Олеговна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ста-
тей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния нару- шения	Отмет- ка о вы- полне- нии
	Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии. Отсутствует нормальное за- крывание противоподных дверей (устройств) (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	п. 14 Правила противопожарно- го режима в РФ утв. Постанов- лением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.10.2022	
	Руководитель организации не обеспечивает объект за- щиты в полном объеме первичными средствами пожа- ротушения (огнетушителями), а также соблюдение сроков перезарядки огнетушителей	п. 60 Правила противопожарно- го режима в РФ, утв. Постанов- лением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.10.2022	

	(г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)			
	Осветительная электросеть эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции (кабинет иностранного языка, 4 этаж) (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	пп. а п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.10.2022	
	Не обеспечивается обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитным составом с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	п. 95 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.10.2022	
	Не на всех дверях эвакуационных выходов обеспечивается свободное открывание изнутри без ключа (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	п. 26 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.10.2022	
	На первом этаже на путях эвакуации перегородка в коридоре выполнена из горючих материалов (библиотека) (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	ч. 4. ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.10.2022	
	На путях эвакуации при входе (выходе) в малых спортивный зал горючие материалы (деревянная перегородка) (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	ч. 4. ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.10.2022	
	Не во всех кабинетах имеются дымовые извещатели (г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 218)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ИО директора Капустина Наталья Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю
Вдовин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего выездную проверку)



(подпись)

Предписание направлено в электронном виде на адрес электронной почты: